

Dansk Inneklima Merking

Sertifikat nr. 151



Dansk Inneklima Merking attesterer herved, at produktgruppen:

MELAMIN-, LAMINAT- OG FOLIEFRONTER SAMT KORPUS OG SOKKEL

Designa A/S
Industriparken 1
DK-8620 Kjellerup

er godkjent og tildelt merkingstillatelse

Merkingstillatelsen er gyldig inntil:
17. mars 2025

Dansk Inneklima Merking

*Sertifikatet er gyldig ved årlig forlengelse i henhold til Dansk Inneklima Merkings gjeldende forretningsorden.
Dansk Inneklima Merking kan tilbakekalle retten til å bruke dette sertifikatet, dersom foretaket ikke oppfyller kravene.*

Dansk Inneklima Merking

Sertifikat nr. 151

Innehaver av merkingstillatelse:

Designa A/S

Industriparken 1
DK-8620 Kjellerup
Danmark

Produktgruppe

Prøvnings- og merkingskriterier

Sertifikat utstedt 1. gang

Testet produkt

Vurdering av produktgruppe

MELAMIN-, LAMINAT- OG FOLIEFRONTER SAMT KORPUS OG SOKKEL

General labelling criteria, 7th edition, 2021

Kitchen and wardrobe cabinets, 3rd edition, 2018

4. desember 2020

Korpus og melamin front

UTSLIPPSKLASSE 2

Sertifikatet gjelder for produkter som kan regnes som identiske med det testede produktet, med hensyn til de inneklimategenskaper prøvnings- og merkingskriterierne omhandler. Se fullstendig liste over merkede produkter i vedlegget.

Utslippklassen fastsettes på grunnlag av følgende målte verdier:

| Målte verdier etter 28 døgn | |
|-----------------------------|-------------------------|
| TVOC ₂₈ | 0,10 mg/m ³ |
| Formaldehyd ₂₈ | 0,022 mg/m ³ |

| Sensorisk evaluering | |
|----------------------|----------|
| Tidsverdi | 10 dager |

Merkingsgrunnlag

Det testede produktet viser samsvar med Dansk Inneklima Merkingens kriterier for den aktuelle produktgruppen:

| Utslipp målt etter 3 døgn | |
|---------------------------|--------------------------|
| TVOC | ≤ 10 mg/m ³ |
| EU CARC 1A og 1B | ≤ 0,01 mg/m ³ |

| Utslipp målt etter 28 døgn | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Sum av TVOC og SVOC med LCI | ≤ 1,0 mg/m ³ |
| EU CARC 1A og 1B | ≤ 0,001 mg/m ³ |
| R-verdi | ≤ 1 |

| Sensorisk evaluering | |
|----------------------|------------|
| Tidsverdi | ≤ 160 døgn |

| | | |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Utslippsklasse 1 | TVOC ₂₈ | ≤ 0,5 mg/m ³ |
| | Formaldehyd ₂₈ | ≤ 0,01 mg/m ³ |
| Utslippsklasse 2 | TVOC ₂₈ | ≤ 1,0 mg/m ³ |
| | Formaldehyd ₂₈ | ≤ 0,06 mg/m ³ |
| Utslippsklasse 3 | TVOC ₂₈ | ≤ 1,0 mg/m ³ |
| | Formaldehyd ₂₈ | ≤ 0,1 mg/m ³ |

Krav til produktinformasjon

Sertifikatinnehaveren skal på forlangende utlevere produktspesifikasjoner, transportinstruksjoner, oppbevaringsveiledning, monteringsveiledning og rengjørings- og vedlikeholdsveiledning. Dette kravet stilles for å unngå utilsiktet påvirkning av inneluftkvaliteten i praksis.

I tilfelle avvik i teksten på grunn av oversettelsen skal den danske teksten ha forrang.

Dansk Inneklima Merking

Sertifikat nr. 157



Dansk Inneklima Merking attesterer herved, at produktgruppen:

MALEDE FRONTER SAMT KORPUS OG SOKKEL

Designa A/S
Industriparken 1
DK-8620 Kjellerup

er godkjent og tildelt merkingstillatelse

Merkingstillatelsen er gyldig inntil:
17. mars 2025

Dansk Inneklima Merking

*Sertifikatet er gyldig ved årlig forlengelse i henhold til Dansk Inneklima Merking's gjeldende forretningsorden.
Dansk Inneklima Merking kan tilbakekalle retten til å bruke dette sertifikatet, dersom foretaket ikke oppfyller kravene.*

Dansk Inneklima Merking

Sertifikat nr. 157

Innehaver av merkingstillatelse:

Designa A/S

Industriparken 1
DK-8620 Kjellerup
Danmark

Produktgruppe

Prøvnings- og merkingskriterier

Sertifikat utstedt 1. gang

Testet produkt

Vurdering av produktgruppe

MALEDE FRONTER SAMT KORPUS OG SOKKEL

General labelling criteria, 7th edition, 2021
Kitchen and wardrobe cabinets, 3rd edition, 2018
4. mars 2022
Korpus og Matline White front

UTSLIPPSKLASSE 2

Sertifikatet gjelder for produkter som kan regnes som identiske med det testede produktet, med hensyn til de inneklimategenskaper prøvnings- og merkingskriterierne omhandler. Se fullstendig liste over merkede produkter i vedlegget.

Utslippklassen fastsettes på grunnlag av følgende målte verdier:

| Målte verdier etter 28 døgn | |
|-----------------------------|-------------------------|
| TVOC ₂₈ | 0,055 mg/m ³ |
| Formaldehyd ₂₈ | 0,016 mg/m ³ |

| Sensorisk evaluering | |
|----------------------|----------|
| Tidsverdi | 10 dager |

Merkingsgrunnlag

Det testede produktet viser samsvar med Dansk Inneklima Merkingens kriterier for den aktuelle produktgruppen:

| Utslipp målt etter 3 døgn | |
|---------------------------|--------------------------|
| TVOC | ≤ 10 mg/m ³ |
| EU CARC 1A og 1B | ≤ 0,01 mg/m ³ |

| Utslipp målt etter 28 døgn | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Sum av TVOC og SVOC med LCI | ≤ 1,0 mg/m ³ |
| EU CARC 1A og 1B | ≤ 0,001 mg/m ³ |
| R-verdi | ≤ 1 |

| Sensorisk evaluering | |
|----------------------|------------|
| Tidsverdi | ≤ 160 døgn |

| | | |
|------------------|---------------------------|--------------------------|
| Utslippsklasse 1 | TVOC ₂₈ | ≤ 0,5 mg/m ³ |
| | Formaldehyd ₂₈ | ≤ 0,01 mg/m ³ |
| Utslippsklasse 2 | TVOC ₂₈ | ≤ 1,0 mg/m ³ |
| | Formaldehyd ₂₈ | ≤ 0,06 mg/m ³ |
| Utslippsklasse 3 | TVOC ₂₈ | ≤ 1,0 mg/m ³ |
| | Formaldehyd ₂₈ | ≤ 0,1 mg/m ³ |

Krav til produktinformasjon

Sertifikatinnehaveren skal på forlangende utlevere produktspesifikasjoner, transportinstruksjoner, oppbevaringsveiledning, monteringsveiledning og rengjørings- og vedlikeholdsveiledning. Dette kravet stilles for å unngå utilsiktet påvirkning av inneluftkvaliteten i praksis.

I tilfelle avvik i teksten på grunn av oversettelsen skal den danske teksten ha forrang.

Dansk Inneklima Merking

Sertifikat nr. 158



Dansk Inneklima Merking attesterer herved, at produktgruppen:

LINOLEUM-, FINÉR- OG LAMELFRONTER SAMT KORPUS OG SOKKEL

Designa A/S
Industriparken 1
DK-8620 Kjellerup

er godkjent og tildelt merkingstillatelse

Merkingstillatelsen er gyldig inntil:
17. mars 2025

Dansk Inneklima Merking

*Sertifikatet er gyldig ved årlig forlengelse i henhold til Dansk Inneklima Merking's gjeldende forretningsorden.
Dansk Inneklima Merking kan tilbakekalle retten til å bruke dette sertifikatet, dersom foretaket ikke oppfyller kravene.*

Dansk Inneklima Merking

Sertifikat nr. 158

Innehaver av merkingstillatelse:

Designa A/S

Industriparken 1
DK-8620 Kjellerup
Danmark

Produktgruppe

Prøvnings- og merkingskriterier

Sertifikat utstedt 1. gang

Testet produkt

Vurdering av produktgruppe

LINOLEUM-, FINÉR- OG LAMELFRONTER SAMT KORPUS OG SOKKEL

General labelling criteria, 7th edition, 2021
Kitchen and wardrobe cabinets, 3rd edition, 2018
18. mars 2022
Korpus og finér/linoleum front

UTSLIPPSKLASSE 3

Sertifikatet gjelder for produkter som kan regnes som identiske med det testede produktet, med hensyn til de inneklimategenskaper prøvnings- og merkingskriterierne omhandler. Se fullstendig liste over merkede produkter i vedlegget.

Utslippsklassen fastsettes på grunnlag av følgende målte verdier:

| Målte verdier etter 28 døgn | |
|-----------------------------|------------------------|
| TVOC ₂₈ | 0,11 mg/m ³ |
| Formaldehyd ₂₈ | 0,11 mg/m ³ |

| Sensorisk evaluering | |
|----------------------|----------|
| Tidsverdi | 10 dager |

Merkingsgrunnlag

Det testede produktet viser samsvar med Dansk Inneklima Merkingens kriterier for den aktuelle produktgruppen:

| Utslipp målt etter 3 døgn | |
|-----------------------------|---------------------------|
| TVOC | ≤ 10 mg/m ³ |
| EU CARC 1A og 1B | ≤ 0,01 mg/m ³ |
| Utslipp målt etter 28 døgn | |
| Sum av TVOC og SVOC med LCI | ≤ 1,0 mg/m ³ |
| EU CARC 1A og 1B | ≤ 0,001 mg/m ³ |
| R-verdi | ≤ 1 |
| Sensorisk evaluering | |
| Tidsverdi | ≤ 160 døgn |

| | | |
|------------------|---------------------------|--------------------------|
| Utslippsklasse 1 | TVOC ₂₈ | ≤ 0,5 mg/m ³ |
| | Formaldehyd ₂₈ | ≤ 0,01 mg/m ³ |
| Utslippsklasse 2 | TVOC ₂₈ | ≤ 1,0 mg/m ³ |
| | Formaldehyd ₂₈ | ≤ 0,06 mg/m ³ |
| Utslippsklasse 3 | TVOC ₂₈ | ≤ 1,0 mg/m ³ |
| | Formaldehyd ₂₈ | ≤ 0,1 mg/m ³ |

Krav til produktinformasjon

Sertifikatinnehaveren skal på forlangende utlevere produktspesifikasjoner, transportinstruksjoner, oppbevaringsveiledning, monteringsveiledning og rengjørings- og vedlikeholdsveiledning. Dette kravet stilles for å unngå utilsiktet påvirkning av inneluftkvaliteten i praksis.

I tilfelle avvik i teksten på grunn av oversettelsen skal den danske teksten ha forrang.